

Kábel NAYY-J 4x25 RE	10076783	Hliníkový štvoržilový 1kV kábel podľa DIN VDE 0276-603, s PVC izoláciou, 1x čierna, 1x hnedá žila, 1x sivá, 1 x žltá/zelená žila, jadro kruhové jednodrôtové, odbočky a prípojky. Prípustné typy: PRYSMIAN, typ NAYY-J 4x25 RE KEVM, typ NAYY-J 4x25 RE PRAKAB, typ NAYY-J4x25 RE NKT Cables Kablo Kladno, typ NAYY-J 4x25 RE Wask.+ Walter, typ NAYY-J 4x25 RE
----------------------	----------	---


Ciarka plast. na zvodove rury 50-63 mm	10110479	Čiarka na zakrytovanie vývodu zvodových rúr a strešných vonkajšieho priemeru 50-63 mm. Materiál polypropylén, farba sivá, upevňovací prvok z nerez. Prípustné typy: CWS, typ Kryt 50-63 mm
--	----------	--

Rura zvodova kab. plast. 63 pevná 6 m	10081763	Plastová rúra na ochranu káblových zvodov na stožiarových trafostaniaciach a stožiaroch. Zvonku aj zvnútra hladká, farba sivá, materiál HDPE. Dĺžka 6 m. Prípustné typy: LEGRA (PIPELIFE-fatra), typ KSX-PE 63x3,6
---------------------------------------	----------	--

Skriňa poistková 3x100A na stĺp	10076329 (IST04550)	Pre 1 odberateľa, na stĺp, pre káble s okami, s držiakom na pásku Bandimex, 2 vývodky zdola, istenie nožovými poistkami do 100A, bez poistiek, ďalšie parametre podľa TS 01.03.01.03-02 Prípustné typy: Hasma, typ SPP 2 CD IV P0, v=285; SEZ Krompachy, typ PS 103 SED
---------------------------------	---------------------	---

ISTENIE NA ZAČIATKU PRÍPOJKY: V ISTIACEJ SKRINI SPP2 CD 3xPN000 In=32A/gG
SKRIŇU SPP2 OSADIŤ NA STLPE 2,5 - 3m NAD UPRAVENÝM TERÉNOM
NADZEMNÚ ČASŤ KÁBELOVHO VEDENIA VEDENÚ PO STLPE CHRÁNIŤ PROTI MECHANICKÉMU POSKODENIU DO VÝSKY 2,5m
V MIESTE ZAÚSTENIA KÁBLA DO OCHRANNÉJ RÚRKY SA MUSIA UROBIŤ OPATRENIA PROTI ZATEKANIU VODY.
NAVRHNUŤ KÁBEL: NAYY-J 4x25mm / ZVOD PO STLPE - DO SPP2 DLŽKA: L = 8m

SÚSTAVA: 3+N +PE AC230/400V, 50Hz, TN-C
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM STN 33 2000 4 41
PRI PORUCHE: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA čl.413.1
V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ čl.412.1
KRYTMI, ALEBO PREPÁŽKAMI čl.412.2

VYPRACOVAL :		ZOD.PROJEKTANT :			MARTIN HRUSKA ELEX Kalinovska 10, 040 22 Košice	
ING. J. VEREŠPEJOVÁ		ING. J. VEREŠPEJOVÁ				
INVESTOR :		Obecný úrad Ďurkov			FORMÁT	2 x A4
MIESTO STAVBY :		kat územie : Ďurkov, č. parc. : 797			DÁTUM	júl 2013
STAVBA :		ZBERNÝ DVOR - ĎURKOV ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE 400V/50Hz			PROFESIA	EL
					STUPEŇ PD	realizačný projekt
					ARCH.ČÍSLO	
					KÓTOVANIE	mm
OBSAH :		SO 9/1a - PRIPOJKA NN SITUÁCIA			MIERKA 1: 250	Č. VÝKRESU : EL1